

Vízellátási körzet (település):	Emőd			
Vizsgálati év:	2024 - 2025 I.			
Paraméter	Mérték- egység	Határ- érték	Jellemző érték	Vizsgálat- szám
pH	-	6,5-9,5	7,40	5
Zavarosság	NTU	-	0,68	6
Ammónium	mg/l	0,5	0,00	6
Nitrit	mg/l	0,5	0,00	6
Nitrát	mg/l	50	9,83	6
Vas	µg/L	200	0	6
Mangán	µg/L	50	0	6
Arzén	µg/L	10	0,00	2
Összes keménység	mgCaO/l	50-350	233	5
Lúgosság	mmol/l	-	6,5	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	2500	849	5
Kötött aktív klór	mg/l	3,0	0,00	5
Összes trihalo-metán	µg/L	50	9,00	5
KOIps	mg/l	5,0	0,46	6
Telepszám 22 °C-on	szám/ml	500	95	7
Coliform baktériumok	szám/100 ml	0	0	8
E. coli szám	szám/100 ml	0	0	7
Enterococcusok száma	szám/100 ml	0	0	5
Pseudomonas aeruginosa	szám/100 ml	0	0	1