

Vízellátási körzet (település):	Hejőkeresztúr			
Vizsgálati év:	2024 - 2025 I.			
Paraméter	Mérték- egység	Határ- érték	Jellemző érték	Vizsgálat- szám
pH	-	6,5-9,5	7,80	5
Zavarosság	NTU	-	0,50	5
Ammónium	mg/l	0,5	0,00	5
Nitrit	mg/l	0,5	0,00	5
Nitrát	mg/l	50	0,00	5
Vas	µg/L	200	20	5
Mangán	µg/L	50	10	5
Arzén	µg/L	10	0,00	1
Összes keménység	mgCaO/l	50-350	87	5
Lúgosság	mmol/l	-	6,1	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	2500	533	5
Kötött aktív klór	mg/l	3,0	0,06	4
Összes trihalo-metán	µg/L	50	11,18	5
KOIps	mg/l	5,0	0,80	5
Telepszám 22 °C-on	szám/ml	500	0	5
Coliform baktériumok	szám/100 ml	0	0	5
E. coli szám	szám/100 ml	0	0	5
Enterococcusok száma	szám/100 ml	0	0	5
Pseudomonas aeruginosa	szám/100 ml	0	0	1