

Vízellátási körzet (település):	Pusztaradvány			
Vizsgálati év:	2024 - 2025 I.			
Paraméter	Mérték- egység	Határ- érték	Jellemző érték	Vizsgálat- szám
pH	-	6,5-9,5	7,70	5
Zavarosság	NTU	-	0,98	5
Ammónium	mg/l	0,5	0,00	5
Nitrit	mg/l	0,5	0,01	5
Nitrát	mg/l	50	0,00	5
Vas	µg/L	200	140	5
Mangán	µg/L	50	40	5
Összes keménység	mgCaO/l	50-350	123	5
Lúgosság	mmol/l	-	5,3	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	2500	453	5
Kötött aktív klór	mg/l	3,0	0,06	5
Összes trihalo-metán	µg/L	50	0,00	5
KOIps	mg/l	5,0	0,82	5
Telepszám 22 °C-on	szám/ml	500	201	6
Coliform baktériumok	szám/100 ml	0	0	8
E. coli szám	szám/100 ml	0	0	6
Enterococcusok száma	szám/100 ml	0	0	6