

Vízellátási körzet (település):	Tiszakeszi			
Vizsgálati év:	2024 - 2025 I.			
Paraméter	Mérték- egység	Határ- érték	Jellemző érték	Vizsgálat- szám
pH	-	6,5-9,5	7,60	6
Zavarosság	NTU	-	0,64	5
Ammónium	mg/l	0,5	0,03	6
Nitrit	mg/l	0,5	0,00	6
Nitrát	mg/l	50	0,00	6
Vas	µg/L	200	10	6
Mangán	µg/L	50	20	6
Arzén	µg/L	10	0,00	1
Összes keménység	mgCaO/l	50-350	110	6
Lúgosság	mmol/l	-	4,6	6
Fajlagos elektromos vezetőképesség	µS/cm	2500	385	6
Kötött aktív klór	mg/l	3,0	0,06	5
Összes trihalo-metán	µg/L	50	1,50	5
KOIps	mg/l	5,0	0,63	6
Telepszám 22 °C-on	szám/ml	500	63	4
Coliform baktériumok	szám/100 ml	0	0	4
E. coli szám	szám/100 ml	0	0	4
Enterococcusok száma	szám/100 ml	0	0	4